

SỞ Y TẾ NINH BÌNH  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 429/BVĐK-TCKT  
V/v mời cung cấp báo giá mua  
săm, lắp đặt bổ sung đầu ra khí y  
tế cho khoa Nội tim mạch

Ninh Bình, ngày 19 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Các công ty, đơn vị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang thực hiện quy trình mua sắm, lắp đặt bổ sung đầu ra khí y tế cho khoa Nội tim mạch theo danh mục đính kèm.

*(Có phụ lục chi tiết đính kèm)*

Đề nghị các công ty, đơn vị có đủ điều kiện, năng lực cung cấp:

Báo giá (Giấy báo giá, Bản chào giá,...) cho toàn bộ nội dung mời báo giá (theo danh mục hàng hoá chi tiết đính kèm), trong đó ghi rõ: thời điểm phát hành, hiệu lực của báo giá (tối thiểu 120 ngày kể từ ngày phát hành), các điều khoản thương mại, bảo hành... và gửi về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong vòng 10 ngày kể từ ngày Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện.

Nơi nhận báo giá bằng văn bản: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình; điện thoại: 02293 871 030 (Báo giá có đại diện đơn vị ký tên, đóng dấu).

Thư mời này được đăng tải công khai trên Website của Bệnh viện và gửi cho các đơn vị có khả năng thực hiện hoặc có yêu cầu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng ĐD-CTXH (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT.



Nguyễn Văn Tuyên



## PHỤ LỤC. DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số 429/BVĐK-TCKT ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình)

### I. SỐ LƯỢNG, CHUNG LOẠI, TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT

Số TT	Tên vật tư, hàng hoá, thông số kỹ thuật	ĐV	SL
1	<p><b>Đầu ra cấp khí oxy</b></p> <p>- Yêu cầu chung:</p> <p>+ Tình trạng: Mới 100%</p> <p>+ Đạt chứng nhận chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>- Tính năng, thông số kỹ thuật:</p> <p>+ Đầu ra cấp khí oxy tương thích với chuẩn Nhật Bản đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình</p> <p>+ Chất liệu chính: Đồng</p> <p>+ Có van một chiều tự động đóng khi không sử dụng</p> <p>+ Mã hóa màu để nhận biết loại khí y tế</p> <p>+ Có van chặn riêng biệt cho từng bộ</p> <p>+ Sử dụng chân cắm theo tiêu chuẩn để tránh cắm nhầm (chỉ cắm được thiết bị khí oxy).</p> <p>+ Hình thức kết nối với hệ thống: kết nối bằng ống đồng</p>	Bộ	22
2	<p><b>Đầu ra khí hút</b></p> <p>- Yêu cầu chung:</p> <p>+ Tình trạng: Mới 100%</p> <p>+ Đạt chứng nhận chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>- Tính năng, thông số kỹ thuật:</p> <p>+ Đầu ra cấp khí hút tương thích với chuẩn Nhật Bản đang sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình</p> <p>+ Chất liệu chính: Đồng</p> <p>+ Có van một chiều tự động đóng khi không sử dụng</p> <p>+ Mã hóa màu để nhận biết loại khí y tế</p> <p>+ Có van chặn riêng biệt cho từng bộ</p> <p>+ Sử dụng chân cắm theo tiêu chuẩn để tránh cắm nhầm (chỉ cắm được thiết bị khí hút).</p> <p>+ Hình thức kết nối với hệ thống: kết nối bằng ống đồng</p>	Bộ	06
3	<p><b>Ống đồng thẳng đường kính 12.7mm</b></p> <p>- Dài: <math>\geq 2.5\text{m/cây}</math></p> <p>- Đường kính ngoài: <math>12.7\text{mm} \pm 3\%</math></p> <p>- Dày: <math>\geq 0.7\text{mm}</math></p> <p>- Hàm lượng cặn lòng ống: <math>\leq 0,038\text{g/m}^2</math></p> <p>- Áp xuất làm việc (ở 40 độ C): <math>\geq 80\text{ bar}</math></p> <p>- Thành phần vật liệu: <math>\geq 99,9\%</math> đồng</p> <p>- Đạt tiêu chuẩn: JIS H3300 hoặc tương đương</p>	m	255
4	<p><b>Van cách ly đường ống D 3/8</b></p> <p>- Đường kính van: <math>3/8" \pm 3\%</math></p> <p>- Vật liệu: đồng</p> <p>- Cấu hình:</p>	Cái	05

Số TT	Tên vật tư, hàng hoá, thông số kỹ thuật	ĐV	SL
	+ Van chính: $\geq 01$ chiếc + Kép lệch: $\geq 01$ chiếc + Giắc co đồng: $\geq 01$ bộ		
5	<b>Cút góc đồng 12.7mm</b> - Góc 90 độ - Sử dụng với ống đồng đường kính 12.7mm $\pm 3\%$	Cái	25
6	<b>Chữ T (chạc 3) đồng 12.7mm</b> - Sử dụng với ống đồng đường kính 12.7mm $\pm 3\%$	Cái	30
7	<b>Măng xông đồng 12.7mm</b> - Sử dụng với ống đồng đường kính 12.7mm $\pm 3\%$	Cái	86
8	<b>Máng nhựa chống cháy 60x22mm</b> - Kích thước: 60x22x2000 mm $\pm 3\%$ - Vật liệu: nhựa chống cháy	Cây	28
9	<b>Giá đỡ đường ống 13x26x350mm</b> - Vật liệu: thép hộp mạ kẽm - Kích thước: 13x26x350mm $\pm 3\%$	Hộp	40
10	<b>Ty ren treo ống 8 mm+ nở đạn + ecu giá đỡ đường ống</b> - Vật liệu: thép mạ kẽm - Kích thước: M8x600mm $\pm 3\%$	Bộ	40
11	<b>Niơ làm sạch và thử kín đường ống</b> - Bình $\geq 40$ lít	Bình	01
12	<b>Oxy hàn đường ống</b> - Bình $\geq 40$ lít	Bình	01
13	<b>Gas hàn đường ống</b> - Bình $\geq 12$ kg	Bình	01
14	<b>Que hàn đường ống</b> - Chất liệu: đồng - Sử dụng trong công nghệ hàn hơi	Kg	02

## II. YÊU CẦU KHÁC

- Giá báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo quy định của Nhà nước, chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, vật tư phụ (Nở nhựa, vít, càng cua...), cân chỉnh vận hành chạy thử; đào tạo, hướng dẫn sử dụng và bảo hành tại Bệnh viện.

- Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng.

- Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất nhưng không ít hơn 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

- Chứng từ, tài liệu kèm theo:

+ Giấy chứng nhận xuất xứ CO, Giấy chứng nhận chất lượng CQ hoặc tài liệu tương đương; Tờ khai hải quan, danh sách đóng gói, hóa đơn thương mại (Invoice) (Đối với hàng hóa nhập khẩu).

+ Giấy phép lưu hành hoặc các tài liệu có giá trị tương đương (đối với hàng hóa sản xuất trong nước).